


OBIEG C.O. 1 - 45/35°C  
 OGRZEWANIE PODŁOGOWE  
 Q 22,95kW, 1900kg/h, 40kPa  
 OBIEG C.O. 2 - 45/35°C  
 OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE  
 Q 1,91kW, 200kg/h, 35kPa

Jednostka projektowa:   Pracownia Architektoniczna Andrzej Gierlikowski ul. Kossaka 110, 64-920 Pila tel 0-67213 22 86, 602 653 467	Nazwa i adres obiektu: Filia Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas przy Centrum Charytatywno Opiekuńczym Caritas w Pile ul.Orla 29 DZ NR 274 aneks w zakresie zmiany funkcji części budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
	Projektant: inż. Elżbieta Janik Sprawdził: mgr inż. Tomasz Przewoźny Tytuł rysunku: Rzut parteru - instalacja ogrzewcza
Branża: SANITARNA Skala: 1:100 Faza: PBaneks Data: 06 2018 Opracował: Arkusz: Nr proj.: Nr rysunku: PB-S-06	